


大ホール 照明設備一覧表

140606

	30A C型 調光回路	60A C型 調光回路	60A C型 ND回路	平行 制御直	DMX OUT	ボーター回路(灯体取り外し可能) L=1.8m×11	備考
第1ブリッジ 前面に文字付(高さ調節可能)	32 (各2口)	3	4	4	4系統	C型30A×12回路 シートサイズ 140×130 4色配線(1色33灯) 基本色 #W,#W,#72,#78	乗り込口は ギャラリーの 上手下手に あります
第2ブリッジ 前面に文字付(高さ調節可能)	32 (各2口)	3	4	4	4系統	C型30A×12回路 シートサイズ 140×130 4色配線(1色33灯) 基本色 #W,#W,#72,#78	
第3ブリッジ 前面に文字付(高さ調節可能)	32 (各2口)	3	4	4	4系統	C型30A×12回路 シートサイズ 140×130 4色配線(1色33灯) 基本色 #W,#W,#72,#78	
第4サス	24 (各2口)	3	4	4	4系統	※特に表記のない場合のユニットに関しては3kw回路です。	

	30A C型 調光回路	60A C型 調光回路	60A C型 ND回路	平行 制御直	DMX OUT
フロアコンセント(上下)	各22	各2	各4	各2	各2系統
フロアコンセント前	8				
フロアコンセント奥	8				
大迫中コンセント				2	2系統

30A C型



左の図は当劇場内のブリッジ
回路姿図です。ブリッジの柱間に

このような形状の回路が

ついています。

コンセントダクトはありません。

	30A C型 調光回路	60A C型 調光回路	60A C型 ND回路	平行 制御直	DMX OUT	備考
フロント(上下) (4kwユニット)	各14	2	各2	各2	各2系統	1回路2台(1.5kw凸)x16台 1回路2台(RIKURI ZOOM 20-35)x12台 上下共通 (1列4台×7段+ソテラ 1.5kwFQx2台1段)
第1シーリング (4kwユニット)	20	2	2	4	4系統	1回路2台(1.5kw凸)x40台 1回路4台(RIKURI ZOOM 20-35)x8台 1シーリングは大迫中までしか当たりません
第2シーリング (4kwユニット)	20			4	4系統	1回路2台(1.5kw凸)x40台 1回路4台(RIKURI ZOOM 20-35)x8台

	30A C型 調光回路	60A C型 調光回路	60A C型 ND回路	平行 制御直	DMX OUT
バルコニー	10		2	2	2系統
客サス	10 ※		2	2	2系統
ギャラリー	※ギャラリー回路につきましては特記事項(最下段)をごらんください				

UH 500W	C型20A×16回路 4色配線(1色30灯) 基本色 #71,#72,#78,#22 シートサイズ 270×235
LH 500W	C型60A×12回路 4色配線(1色18灯) L=2m×9本 基本色 #.72,#59,#22,#40 シートサイズ 235×235

主調光操作卓(ムーブフェード方式)	
マリオネットスター	最大コントロールチャンネル数 1024チャンネル
	記憶キュー数 1000キュー
	パート分割数 10パート
	チャンネルグループ 最大記憶数 100グループ
	エフェクトパターン数 最大記憶 100パターン(100チャンネル×100ステップ)
	フロップディスク装置 有(COMOS及びJASCI 対応) 丸茂マリオネットシリーズから変換可能
	サブマスター フェーダー20本+ベルトエンコーダー20本
	サブマスターページ 1000ページ
	プリセットフェーダー卓 60本×3段(180本×1段も可能)
	DMX パッチ盤有り

特設電源	
舞台袖電源盤 (上下別)	3φ 4W 105/182V 60Hz 400A
	1φ 3W 105/210V 60Hz 150A
	3φ 3W 200V 60Hz 100A
OUT カムロック	IN×3(下手のみ)
カム→バラBOX有	DMX OUT×2
	制御電源 平行15A×2
舞台スノコ電源盤 (上下別)	3φ 4W 105/182V 60Hz 175A 1φ 3W 105/210V 60Hz 50A OUT 端子台 3φ 3W 200V 60Hz 50A
映写室電源盤	1φ 3W 105/210V 60Hz 100A

調光室	客席二階奥中央ブロック上手側
ピンルーム	クセノンピンスポット 3kw×4
	客席三階中央奥(第三シーリング)導線廊下・トイレ有 前面ガラス張り インカム回線有

北九州芸術劇場
KITAKYUSHU PERFORMING ARTS CENTER

〒803-0812
北九州市小倉北区室町一丁目1-11
リバーウォーク北九州 7F
TEL (093) 562-2650 (技術直通)
FAX (093) 562-2588

※表記の他に、サス以外は若干回路がありますが仕様が複雑なため掲載していません。他に回路が必要な場合は直接お問い合わせください。